

用戶表內管檢驗合格證明

附件
四

用戶姓名：王小明 女士、先生

用戶地址：大鵬 路 段 巷 弄119號之3樓

用戶編號：XXXXXX — XXXXXX 號、共 1 戶。

承裝業：XX工程有限公司

測試項目：氣密試驗 測試日期：105年 11月 1日

測試壓力	<u>1,000</u> mmAq <u>10</u> 分鐘.
壓力測試結果	合 格

檢驗員：王大明 (簽章)

說明：

1. 本證明僅為上述日期氣密試驗結果證明用，不得作為其他證明。
2. 本合格證明經測試後，如表內管與原提供之竣工圖，有任何變動或於裝表時氣密測試不合格，本證明無效，承裝業需重新辦理申請檢驗。
3. 上述表內管之保固及維修，由用戶與承裝業自行約定，本公司不負任何保固、維修責任。
4. 本證明一式二聯，一聯本公司存查；一聯用戶收執。

用戶簽章：真安全

承裝業負責人：真負責 (簽章)

執行單位：南鎮天然氣股份有限公司工務部

中華民國 105 年 11 月 1 日